ilac-MRA
SNAS
Reg. No. 057/S-075
A - akreditovaná skúška; N - neakreditovaná skúška

Skúšobňa VETLAB spol. s r.o.
laboratórium je akreditované SNAS na skúšanie
J.Hollého 149, Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov
tel.: 0424633913 cp@vetlab.sk www.vetlab.sk

PROTOKOL O SKÚŠKACH č. 1939 / 2025

Objednávateľ a adresa : Obec Hatné
Obecný úrad
018 02 Hatné

Počet strán : 1 z 3
Počet listov : 1
Vzorka číslo : 1939 / 2025

Predmet skúšky : 1 x pitná voda
Dátum odberu a čas doručenia vzorky : 14.04.2025, 14:10 hod.
Teplota vzorky pri príjme : 6,7°C
Spôsob odberu a dodania vzorky : MVDr.Švecková, podľa M oPiV (A)
v čase 11:00 až 11:20 hod.
Výsledok skúšok vykonaných v dňoch : 14.04.2025 – 28.04.2025
Označenie vzoriek podľa žiadanky na vyšetrenie : 1939 / 2025
Názov vzorky : Pitná voda – odb.miesto : Obecný úrad

ukazovateľ	jednotka	výsledok	neistota merania U(k=2)	metóda	A/N	limit vyhl.MZ SR 91/2023
Skupina znakov : fyzikálno – chemické						
Dusitany (NO_2^-)	mg/l	< 0,020	-	STN EN 26777	A	0,5
Dusičnany (NO_3^-)	mg/l	11,1	13 %	STN ISO 7890–3	A	50
Amónne ióny (NH_4^+)	mg/l	< 0,020	-	STN ISO 7150–1	A	0,5
Reakcia vody (pH)	-	7,34	2 %	STN 99 9000	A	6,5 – 9,5
Elektrol.vodivosť (25°C)	mS/m	48,4	4 %	STN EN 27888	A	125
Farba	mg/lPt	< 5	-	STN EN ISO 7887	A	15
Pach	-	< prahová hod.	-	STN EN 1622	A	Prijateľná pre spotreb.
Chuť	-	< prahová hod.	-	STN EN 1622	A	
Zákal	FAU	< 1,0	-	STN EN ISO 7027-1	A	5
Teplota	°C	9,2	-	STN 757375	A	8 – 12
Chemická spotreba kyslíka manganistanom ($ChSK_{Mn}$)	mg/l	< 0,50	-	STN EN ISO 8467	A	3,0
Absorbancia 254 nm/1cm	-	0,013	21 %	STN 75 7360	A	0,08
Železo (Fe)	mg/l	< 0,050	-	STN ISO 6332	A	0,2 / 0,5
Mangán (Mn)	µg/l	< 20	-	STN ISO 6333	A	50 / 100
Chloridy (Cl^-)	mg/l	12,0	9 %	STN ISO 9297	A	250
Suma horčíka a vápnika (tvrdosť)	mmol/l	2,85	4 %	STN ISO 6059	A	1,1 – 5
Vápnik (Ca)	mg/l	95	2 %	STN ISO 6058	A	> 30
Horčík (Mg)	mg/l	12	11 %	STN ISO 6059	A	125
Sírany (SO_4^{2-})	mg/l	13,9	-	MOD STN ISO 9280	N	250
Bór (B)	mg/l	0,090	-	ČSN ISO 9390	N	1,5
Fluoridy (F^-)	mg/l	< 0,100	-	STN 75 7484	N	1,5
Zinok (Zn)	mg/l	< 0,010	-	DPSVA (M 36)	A	-
Meď (Cu)	mg/l	< 0,010	-	DPSVA (M 36)	A	2,0
Kobalt (Co)	mg/l	< 0,005	-	DPSVA (M 36)	N	-
Selén (Se)	µg/l	< 5	-	DPSVA (MN 13)	N	20,0
Antimón (Sb)	µg/l	< 1	-	DPSVA (M 36)	N	10,0
Kadmium (Cd)	µg/l	< 1	-	DPSVA (M 36)	A	5,0
Olovo (Pb)	µg/l	< 1	-	DPSVA (M 36)	A	10,0
Nikel (Ni)	µg/l	< 5	-	DPSVA (M 36)	A	20,0
Chróm (Cr)	µg/l	< 5	-	STN EN ISO 18412	N	50,0
Voľný chlór	mg/l	< 0,03	-	STN EN ISO 7393 – 2	A	0,3

Skúšobňa VETLAB spol. s r.o.
laboratórium je akreditované SNAS na skúšanie
J.Hollého 149, Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov
tel.: 0424633913 cp@vetlab.sk www.vetlab.sk

Objednávateľ a adresa : Obec Hatné
Obecný úrad
018 02 Hatné

Počet strán : 2 z 3
Počet listov : 1
Vzorka číslo : 1939 / 2025

ukazovateľ	jednotka	výsledok	neistota merania U(k=2)	metóda	A/N	limit vyhl.MZ SR 91/2023
Skupina znakov : fyzikálno – chemické						
Benzén	µg/l	< 0,5	-	STN ISO 11423 – 1	N	1,0 µg/l
Toluén	µg/l	< 0,2	-	STN ISO 11423 – 1	N	-
Etylbenzen	µg/l	< 0,2	-	STN ISO 11423 – 1	N	-
o – xylén	µg/l	< 0,2	-	STN ISO 11423 – 1	N	-
m – xylén	µg/l	< 0,2	-	STN ISO 11423 – 1	N	
p – xylén	µg/l	< 0,2	-	STN ISO 11423 – 1	N	
1,1 - dichlóretylén	µg/l	< 0,5	-	STN EN ISO 10301	N	-
cis – 1,2 – dichlóretylén	µg/l	< 0,5	-	STN EN ISO 10301	N	-
Chloroform	µg/l	< 0,5	-	STN EN ISO 10301	N	-
1,2 – dichlóretán	µg/l	< 1,0	-	STN EN ISO 10301	N	3,0 µg/l
Tetrachlórmetán	µg/l	< 0,2	-	STN EN ISO 10301	N	-
Trichlóretylén	µg/l	< 0,2	-	STN EN ISO 10301	N	Suma 10 µg/l
Tetrachlóretylén	µg/l	< 0,2	-	STN EN ISO 10301	N	
Chlórbenzén	µg/l	< 0,2	-	STN EN ISO 10301	N	10 µg/l
1,3 – dichlórbenzén	µg/l	< 0,1	-	STN EN ISO 10301	N	Suma dichlórbenz. 0,3 µg/l
1,4 – dichlórbenzén	µg/l	< 0,1	-	STN EN ISO 10301	N	
1,2 – dichlórbenzén	µg/l	< 0,1	-	STN EN ISO 10301	N	
Fluoranten	µg/l	< 0,010	-	STN EN ISO 17993	N	-
Benzo(b)fluoranten	µg/l	< 0,010	-	STN EN ISO 17993	N	Suma PAU 0,1 µg/l
Benzo(k)fluoranten	µg/l	< 0,010	-	STN EN ISO 17993	N	
Ideno(1,2,3,c,d)pyren	µg/l	< 0,010	-	STN EN ISO 17993	N	
Benzo(g,h,i)perylen	µg/l	< 0,010	-	STN EN ISO 17993	N	
Benzo(a)pyren	µg/l	< 0,010	-	STN EN ISO 17993	N	0,01 µg/l
Heptachlor	µg/l	< 0,025	-	STN EN ISO 6468	A	0,03 µg/l
γ – HCH (Lindan)	µg/l	< 0,025	-	STN EN ISO 6468	A	0,1 µg/l
Hexachlórbenzén	µg/l	< 0,025	-	STN EN ISO 6468	A	
Metoxychlor	µg/l	< 0,025	-	STN EN ISO 6468	A	
4,4· – DDE	µg/l	< 0,010	-	STN EN ISO 6468	N	
4,4· – DDD	µg/l	< 0,010	-	STN EN ISO 6468	N	
4,4· – DDT	µg/l	< 0,025	-	STN EN ISO 6468	A	
Skupina znakov : mikrobiologický a biologický nález						
Escherichia coli 37°C	KTJ/100ml	0	-	STN EN ISO 9308–1	A	0
Koliformné bak.37°C	KTJ/100ml	0	-	STN EN ISO 9308–1	A	0
Enterokoky 37°C	KTJ/100ml	0	-	STN EN ISO 7899–2	A	0
Kultivov.mikroorg.36°C	KTJ/1ml	0	-	STN EN ISO 6222	A	50
Kultivov. mikroorg.22°C	KTJ/1ml	1	29 %	STN EN ISO 6222	A	200
Clostr.perfringens 37°C	KTJ/100ml	0	-	STN EN ISO 14189	A	0
Abiosestón	% pokr.poľa	1	-	STN 757712	N	10
Železité a mangánové bakt.	% pokr.poľa	0	-	STN 757712	N	10
Vláknité baktérie (okrem Fe a Mn baktérií)	jedince/1ml	0	-	STN 757711	N	0
Mikromycéty	jedince/1ml	0	-	STN 757711	N	0
Živé organizmy	jedince/1ml	0	-	STN 757711	N	0
Mŕtve organizmy	jedince/1ml	0	-	STN 757711	N	30

SNAS
Reg. No. 057/S-075

A - akreditovaná skúška; N - neakreditovaná skúška

Skúšobňa VETLAB spol. s r.o.
laboratórium je akreditované SNAS na skúšanie
J.Hollého 149, Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov
tel.: 0424633913 cp@vetlab.sk www.vetlab.sk

Objednávateľ a adresa : Obec Hatné
Obecný úrad
018 02 Hatné

Počet strán : 3 z 3
Počet listov : 1
Vzorka číslo : 1939 / 2025

ukazovateľ	jednotka	výsledok	neistota merania U(k=2)	metóda	A/N	limit vyhl.MZ SR 91/2023 a 45/2024 Z.z.
Výsledky získané subdodávateľsky : fyzikálno – chemické						
Arzén (As)	µg/l	< 1	-	PP-DCH-114	A	10,0
Ortuť (Hg)	µg/l	< 0,1	-	PP-DCH-57	A	1,0
Sodík (Na)	mg/l	11	7 %	PP-DCH-112	A	200
Celková objemová aktivita alfa (a_{Vc} α) *	Bq/l	< 0,04	-	STN 75 7611 kap.4	A	0,1
Celková objemová aktivita beta (a_{Vc} β) *	Bq/l	0,13	20 %	STN 75 7612	A	0,5
Celková objemová aktivita Radónu (a_V ^{222}Rn) *	Bq/l	14,2	20 %	STN 75 7615 kap.2	A	100
Celková objemová aktivita Rádia (a_V ^{226}Ra) *	Bq/l	0,05	20 %	ČSN 75 7623	A	0,5

Vysvetlivky: DPSVA – diferenčná pulzná stripping voltampérometria
* číslo registrácie A/986/2023/ORO

Záver skúšok : vzorka vody označená číslom 1939/2025 v sledovaných ukazovateľoch spĺňa požiadavky vyhlášky MZ SR č.91/2023 Z.z..ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody a vyhlášky MZ SR č.45/2024 Z.z. o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z vody vhodnej na prípravu stravy pre dojčatá.Súlad vychádza z 95 % pravdepodobnosti pokrytia pre rozšírenú neistotu a rozhodovacie pravidlo je uplatnené v zmysle ILAC-G8:09/2019.

Meradlá a meracie zariadenia použité na skúšky boli kalibrované, alebo overené v zmysle platných metrologických predpisov. Výsledky skúšok sa týkajú len predmetov skúšky a nenahrádzajú iné rozhodnutia orgánov štátneho dozoru.
Protokol môže byť reprodukovaný len celý, po častiach len s písomným súhlasom riaditeľa skúšobne.

Dátum vystavenia protokolu: 28.04.2025
Za správnosť výsledkov zodpovedá: Ing. Piják, Ing. Laluhová
Schvaľuje: MVDr. Švecková Iveta
Prípis dostane: Riaditeľ Skúšobne VETLAB, s.r.o

Obec Hatné
Obecný úrad
018 02 Hatné